水質検査成績書

第 KF10800014-001 号　1/1
令 和 3 年 8 月 16 日

株式会社 長与時津環境サービス　　様

〒899-5116　鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7
株式会社 静環検査センター
TEL：0995-43-8501　FAX：0995-43-6475

令 和 3 年 8 月 5 日　ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

採 水 場 所	クリーンパーク長与 足湯	検水の種類	浴槽水
採水年月日・時刻	令和3年8月5日　・　11時36分		
気 温 ・ 水 温	気温　34.2　℃ ・ 水温　39.3　℃		
採 水 者	島中、松井		
検 査 方 法	平成12年生衛発第1811号		
特 記 事 項			

項　目	単位	結　果	基　準　値
濁度	度	0.1　未満	5度以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	1.7	25 mg/L以下
大腸菌群	個/mL	1　未満	1個/mL以下
レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出されない(10CFU/100mL未満)	検出されない(10 CFU/100mL未満)
		ー 以 下 余 白 ー	

判　定	上記水質項目については水質基準に　適合　である
検 査 責 任 者	栢木　真和

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。